

令和5年度放流水検査結果

検査項目	天候	気温	水温	透視度	PH	BOD	SS	大腸菌 群数	窒素 化合物
単位	—	℃	℃	度	—	mg/l	mg/l	個/1ml	mg/l
基準値	—	—	—	—	5.8～8.6	30以下	90以下	3000以下	100以下
令和5年4月19日	曇り	12.8	23.1	30以上	7.3	2.9	28	30未満	0.40
令和5年6月21日	晴れ	26.0	28.8	30以上	7.8	3.5	8	30未満	0.70
令和5年8月16日	曇り	34.4	33.2	30以上	7.6	1.9	3	30未満	3.30
令和5年10月18日	晴れ	15.6	26.2	30以上	8.1	1.2	1未満	30未満	1.90
令和5年12月13日	曇り	7.0	20.4	30以上	7.6	2.3	1	30未満	0.60
令和6年2月14日	曇り	7.8	17.0	30以上	7.5	3.6	6	30未満	0.70

:検査項目の窒素化合物とは、アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の合計である。