

別紙1 需要場所一覧表(市役所燕庁舎ほか21施設)

	施設名	履行場所	電気方式	周波数 (Hz)	供給電圧 (V)	計量電圧 (V)	受電方式	設備容量 (KVA)	蓄熱設備	厨房設備	常用 発電設備	種別
1	市役所燕庁舎	燕市白山町二丁目7番27号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	125	無	無	無	業務用電力
2	西燕保育園	燕市花見414番地1	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	100	無	無	無	業務用電力
3	よしだ保育園	燕市吉田浜首町20番14号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	150	無	無	無	業務用電力
4	燕こども園	燕市白山町一丁目9番15号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	100	無	無	無	業務用電力
5	燕市総合文化センター	燕市水道町一丁目3番28号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	975	無	無	無	業務用電力
6	吉田公民館	燕市吉田大保町22番1号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	125	無	無	無	業務用電力
7	分水公民館	燕市分水新町二丁目5番1号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	300	無	無	無	業務用電力
8	産業史料館	燕市大曲4330番地1	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	256	無	無	無	業務用電力
9	分水良寛史料館	燕市上諏訪9番9号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	70	無	無	無	業務用電力
10	磨き屋一番館	燕市小池3633番地7	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	250	無	無	無	高圧電力S
11	燕市民交流センター	燕市吉田日之出町1番1号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	175	無	無	無	業務用電力
12	燕市保健センター	燕市吉田大保町25番15号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	100	無	無	無	業務用電力
13	分水ビジター サービスセンター	燕市国上要害1405番地1	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	105	無	無	無	業務用電力
14	吉田産業会館	燕市吉田東栄町14番12号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	350	無	無	無	業務用電力
15	燕市立図書館	燕市白山町一丁目2番10号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	150	無	無	無	業務用電力
16	分水福祉会館	燕市上諏訪10番16号	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	100	無	無	無	業務用電力
17	吉田老人センター (シニアセンターよしだ)	燕市吉田本所188番地3	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	64	無	無	無	業務用電力
18	粟生津体育文化センター	燕市粟生津623番地1	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	100	無	無	無	業務用電力
19	吉田北体育文化センター	燕市佐渡山4130番地1	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	125	無	無	無	業務用電力
20	せん定枝りサイクル施設	燕市吉田本町694番地8	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	280	無	無	無	高圧電力S
21	温泉保養センター (てまりの湯)	燕市長辰7550番地3	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	175	無	無	無	業務用電力
22	国上農村 環境改善センター	燕市長辰7550番地2	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	175	無	無	無	業務用電力

別紙2 月別予定使用電力量・契約電力(市役所燕庁舎ほか21施設)

施設名	予定使用電力量(単位:kWh)															契約電力 (KW)
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	計	夏季 計	その他季 計	
1 市役所燕庁舎	6,300	5,900	6,200	6,100	7,300	5,800	5,700	5,800	5,500	5,500	6,000	6,200	72,300	18,400	53,900	25
2 西燕保育園	4,300	4,200	3,800	4,200	5,100	4,400	4,300	4,300	4,100	3,400	3,900	4,200	50,200	12,700	37,500	32
3 よしだ保育園	7,400	7,400	7,200	7,300	8,800	8,000	7,700	7,900	7,300	6,400	6,900	7,300	89,600	22,100	67,500	53
4 燕こども園	4,000	3,800	3,400	3,300	3,900	3,500	3,400	3,600	3,300	3,000	3,500	3,600	42,300	11,400	30,900	24
5 燕市総合文化センター	17,500	11,300	11,900	17,100	12,800	16,000	20,100	11,200	8,900	9,000	9,700	13,000	158,500	41,800	116,700	184
6 吉田公民館	4,700	3,400	3,300	3,900	4,800	8,400	8,200	7,100	5,000	4,400	5,800	7,300	66,300	15,400	50,900	35
7 分水公民館	8,300	7,400	6,900	8,800	7,700	8,300	8,000	6,100	4,300	5,000	5,400	6,400	82,600	22,100	60,500	83
8 産業史料館	28,100	20,800	12,800	12,800	18,800	17,900	17,400	13,700	6,800	6,100	10,000	19,900	185,100	68,800	116,300	113
9 分水良寛史料館	3,900	3,300	3,100	3,100	3,200	3,100	2,900	3,200	2,100	1,900	2,900	3,400	36,100	10,600	25,500	15
10 磨き屋一番館	8,000	8,600	8,700	8,700	11,000	10,600	11,300	10,400	10,200	8,700	8,100	8,700	113,000	25,300	87,700	77
11 燕市民交流センター	8,900	8,400	8,100	9,000	10,200	9,800	9,800	8,400	7,200	6,500	7,400	7,900	101,600	25,200	76,400	39
12 燕市保健センター	2,600	2,600	2,700	2,600	2,600	2,700	2,700	2,500	2,200	2,200	2,400	2,500	30,300	7,700	22,600	21
13 分水ビジター サービスセンター	5,000	4,200	4,400	5,000	2,100	2,200	1,700	4,800	2,500	3,100	4,100	4,400	43,500	13,600	29,900	23
14 吉田産業会館	9,700	8,800	10,800	13,400	13,300	13,800	11,400	8,200	7,500	7,100	6,500	7,800	118,300	26,300	92,000	158
15 燕市立図書館	6,600	6,300	6,600	6,000	6,200	5,500	6,000	5,600	4,300	4,600	5,800	5,800	69,300	18,700	50,600	26
16 分水福祉会館	1,700	1,500	1,600	1,700	2,000	2,100	1,900	1,300	1,400	1,200	1,400	1,500	19,300	4,700	14,600	17
17 吉田老人センター (シニアセンターよしだ)	3,000	2,400	2,100	2,400	2,800	2,600	2,700	1,200	1,200	1,000	1,400	2,100	24,900	7,500	17,400	18
18 粟生津体育文化センター	3,400	2,900	2,900	3,500	4,500	4,300	5,100	3,400	2,500	2,000	2,600	3,000	40,100	9,300	30,800	41
19 吉田北体育文化センター	3,700	3,700	3,900	3,900	4,500	4,500	4,500	4,200	3,600	3,000	3,300	3,600	46,400	11,000	35,400	33
20 せん定枝りサイクル施設	3,600	2,700	5,000	4,300	2,500	900	800	800	3,600	4,500	5,200	5,200	39,100	11,500	27,600	54
21 温泉保養センター(てまりの湯)	16,300	15,000	14,800	14,800	15,500	16,600	15,600	6,200	3,600	3,400	15,200	16,100	153,100	47,400	105,700	48
22 国上農村環境改善センター	5,900	4,200	2,900	3,800	5,200	5,000	4,600	2,400	1,900	1,600	2,600	3,200	43,300	13,300	30,000	24
計													1,625,200	444,800	1,180,400	

別紙3 使用電力量及び最大契約電力の実績値(市役所燕庁舎ほか21施設)

施設名	年 月	令和2年 (※令和2年の実績を契約期間の月に並べ替えています)													契約設備電力 (kW)
		R2.8	9	10	11	12	R2.1	2	3	4	5	6	7	計	
1 市役所燕庁舎	最大需要電力(kW)	22	22	23	23	22	22	21	18	18	16	21	21		90
	使用電力量(kWh)	6,281	5,947	6,160	6,097	7,326	5,833	5,650	5,796	5,459	5,533	6,010	6,201	72,293	
2 西燕保育園	最大需要電力(kW)	28	29	33	33	32	33	32	30	27	24	23	26		75
	使用電力量(kWh)	4,290	4,213	3,822	4,166	5,063	4,416	4,330	4,315	4,116	3,364	3,934	4,174	50,203	
3 よしだ保育園	最大需要電力(kW)	38	38	46	46	51	46	45	43	40	34	36	39		105
	使用電力量(kWh)	7,430	7,422	7,218	7,314	8,766	8,035	7,672	7,863	7,269	6,377	6,861	7,299	89,526	
4 燕こども園	最大需要電力(kW)	23	24	24	24	22	21	20	19	19	17	18	21		75
	使用電力量(kWh)	3,975	3,844	3,439	3,339	3,898	3,499	3,413	3,588	3,294	3,011	3,500	3,603	42,403	
5 燕市総合文化センター	最大需要電力(kW)	150	150	184	184	111	146	184	50	51	47	68	119		495
	使用電力量(kWh)	17,509	11,284	11,906	17,132	12,790	15,972	20,076	11,190	8,865	8,965	9,674	12,959	158,322	
6 吉田公民館	最大需要電力(kW)	35	35	35	35	21	34	33	30	26	19	31	32		90
	使用電力量(kWh)	4,697	3,439	3,318	3,942	4,770	8,417	8,224	7,134	5,031	4,368	5,778	7,278	66,396	
7 分水公民館	最大需要電力(kW)	65	65	81	83	55	78	78	51	22	27	51	56		195
	使用電力量(kWh)	8,320	7,423	6,852	8,786	7,671	8,325	7,989	6,095	4,329	4,993	5,355	6,384	82,522	
8 産業史料館	最大需要電力(kW)	96	99	115	115	100	102	108	93	76	61	66	79		165
	使用電力量(kWh)	28,096	20,828	12,838	12,755	18,754	17,856	17,355	13,683	6,783	6,051	10,043	19,869	184,911	
9 分水良寛史料館	最大需要電力(kW)	14	15	16	15	14	14	14	13	11	10	11	13		54
	使用電力量(kWh)	3,862	3,330	3,056	3,056	3,159	3,117	2,863	3,163	2,119	1,934	2,866	3,361	35,886	
10 磨き屋一番館	最大需要電力(kW)	56	58	76	76	77	76	73	68	65	63	54	66		165
	使用電力量(kWh)	8,013	8,606	8,699	8,720	10,989	10,590	11,335	10,364	10,192	8,743	8,051	8,718	113,020	
11 燕市民交流センター	最大需要電力(kW)	28	30	39	39	33	30	39	28	24	20	23	25		120
	使用電力量(kWh)	8,948	8,353	8,075	8,969	10,245	9,839	9,787	8,395	7,211	6,515	7,428	7,864	101,629	
12 燕市保健センター	最大需要電力(kW)	21	21	21	21	17	17	19	20	14	13	17	17		75
	使用電力量(kWh)	2,627	2,588	2,667	2,578	2,618	2,734	2,699	2,477	2,221	2,168	2,389	2,522	30,288	
13 分水ビジター サービスセンター	最大需要電力(kW)	22	22	23	23	7	16	4	21	18	14	15	15		78
	使用電力量(kWh)	5,042	4,245	4,363	4,999	2,055	2,206	1,707	4,839	2,504	3,119	4,058	4,353	43,490	
14 吉田産業会館	最大需要電力(kW)	91	91	121	121	87	121	96	64	31	34	35	83		220
	使用電力量(kWh)	9,692	8,804	10,788	13,403	13,284	13,821	11,352	8,228	7,527	7,137	6,532	7,751	118,319	
15 燕市立図書館	最大需要電力(kW)	26	26	26	26	24	24	25	20	22	21	23	22		105
	使用電力量(kWh)	6,649	6,345	6,551	5,960	6,236	5,471	5,991	5,614	4,288	4,562	5,826	5,801	69,294	
16 分水福祉会館	最大需要電力(kW)	13	13	17	17	15	15	17	11	10	9	10	11		75
	使用電力量(kWh)	1,658	1,504	1,574	1,691	2,021	2,062	1,861	1,321	1,368	1,212	1,373	1,477	19,122	
17 吉田老人センター (シニアセンターよしだ)	最大需要電力(kW)	18	18	18	18	17	18	18	14	13	4	15	16		50
	使用電力量(kWh)	3,001	2,399	2,130	2,421	2,762	2,604	2,709	1,206	1,160	999	1,448	2,113	24,952	
18 粟生津体育文化センター	最大需要電力(kW)	19	19	41	41	28	28	41	19	14	6	14	12		75
	使用電力量(kWh)	3,410	2,921	2,904	3,466	4,519	4,323	5,073	3,376	2,464	2,040	2,577	2,971	40,044	
19 吉田北体育文化センター	最大需要電力(kW)	15	15	28	28	33	19	28	14	12	11	16	17		75
	使用電力量(kWh)	3,744	3,704	3,890	3,906	4,539	4,505	4,472	4,241	3,564	2,971	3,287	3,628	46,451	
20 せん定枝リサイクル施設	最大需要電力(kW)	48	50	54	54	52	4	4	5	53	53	53	46		183
	使用電力量(kWh)	3,571	2,674	5,028	4,285	2,516	853	760	849	3,615	4,488	5,223	5,235	39,097	
21 温泉保養センター (てまりの湯)	最大需要電力(kW)	47	47	48	48	45	47	48	45	34	31	45	46		120
	使用電力量(kWh)	16,265	14,966	14,821	14,801	15,473	16,643	15,586	6,194	3,612	3,415	15,245	16,132	153,153	
22 国上農村 環境改善センター	最大需要電力(kW)	24	24	24	24	23	22	23	14	14	5	14	18		120
	使用電力量(kWh)	5,919	4,229	2,941	3,825	5,233	5,006	4,597	2,413	1,856	1,563	2,611	3,249	43,442	