

別紙1 需要場所一覧表(市役所本庁舎)

	施設名	履行場所	電気方式	周波数 (Hz)	供給電圧 (V)	計量電圧 (V)	受電方式	受電設備容量 (KW)	蓄熱設備	厨房設備	常用 発電設備	種別
1	市役所本庁舎	燕市吉田西太田1934番地	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	1750	有	無	無	業務用電力

別紙2 月別予定使用電力量・契約電力(市役所本庁舎)

施設名	予定使用電力量(単位:kWh)															契約電力 (KW)
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	計	夏季 計	その他季 計	
1 市役所本庁舎	107,000	91,700	45,400	50,000	100,300	97,100	92,700	96,000	77,000	43,000	60,200	75,900	936,300	274,600	661,700	510
計													936,300	274,600	661,700	

別紙3 使用電力量及び最大契約電力の実績値(市役所本庁舎)

施設名	年	令和2年 (※令和2年の実績を契約期間の月に並べ替えています)													受電設備容量 (KW)
	月	R2.8	9	10	11	12	R2.1	2	3	4	5	6	7	計	
1 市役所本庁舎	最大需要電力(kW)	464	490	177	316	454	471	487	480	438	319	389	473		1750
	使用電力量(kWh)	106,960	91,740	45,360	50,040	100,300	97,120	92,690	95,980	76,950	42,960	60,190	75,920	936,210	