

水道の塔（旧配水塔）の外壁の剥落について

本日3月11日(水)午後1時半頃、職員が総合文化センター駐車場内で水道の塔の外壁の剥落を確認しました。

なお、この剥落による人的、物的被害はありません。

市教育委員会では、今回の剥落を受け、駐車場内の立入り止規制範囲の拡大などの対応をとります。

※今回の剥落は、最上階の外壁が剥落したもので、最大の破片が55cm×45cm重さ約10kgで、その他に中小200個以上の破片が落下したものです。

本件についてのお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課：平岡

電話：0256-63-7002（直通）